MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

Milano, 03 luglio 2025

Nr. MIL04-024-07-25

Spett.le:
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@pec.mase.gov.it

E p.c.

ARPA Lombardia
Palazzo Sistema
Via Ippolito Rossellini, 17
20124 Milano
PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Valutazioni ambientali e bonifiche
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Rif.

- Prot. MASE_VA_DEC_2024-0000086 del 20/03/2024 – ID fascicolo 9880
- Parere n. 294 del 14 marzo 2025 acquisito al prot. MASE/57852 del 27 marzo 2025

Oggetto: [ID_VIP: 9880] Esito "positivo" di Verifica di Assoggettabilità a VIA con condizioni, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativa al Progetto Datacenter MIL04, Peschiera Borromeo (MI) Proponente: MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L. – Verifica di Ottemperanza Condizione Ambientale n. 5.

In relazione a quanto riportato nel Parere n. 294 del 14 marzo 2025, acquisito il 27/03/2025 con prot. MASE/57582, si riporta di seguito un riepilogo delle diverse fasi che hanno riguardato la gestione della Condizione ambientale n. 5:

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

- Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di datacenter MIL04 (procedura n. 9880), in relazione all'impatto del progetto sulla salute umana, il proponente Microsoft 4825 Italy S.r.l. a gennaio 2024 aveva presentato, come integrazione spontanea, il documento "Annex 1A-1B- Salute Pubblica e Valutazione degli Impatti" del 05/01/2024 (**ALLEGATO 1**);

- A conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il MASE, con Decreto 86 del 20/03/2024 (**ALLEGATO 2A**), decretava la **non assoggettabilità a VIA del progetto**, e trasmetteva il parere n. 982 del 12 febbraio 2024 (**ALLEGATO 2B**), che includeva tra le altre le condizioni ambientali n. 4 e 5, di seguito riportate, entrambe da ottemperare "ante operam" e riguardanti rispettivamente l'identificazione della popolazione potenzialmente esposta agli impatti del progetto e l'analisi dei profili di salute.

CONDIZIONE 4	
Macrofase	Ante operam
Fase	prima dell'avvio della fase di cantiere
Ambito di applicazione	Salute pubblica
Oggetto della prescrizione	**Identificazione e prima caratterizzazione della popolazione potenzialmente esposta, inclusa una descrizione della sua distribuzione spaziale sul territorio. A tal fine è utile la descrizione della popolazione come rappresentata nelle sezioni di censimento aggiornate e scaricabili dal sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).**
Termine avvio Verifica Ottemperanza	prima dell'avvio della fase di cantiere
Ente vigilante	MASE

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

CONDIZIONE n. 5	
Macrofase	Ante operam
Fase	prima dell'avvio della fase di cantiere
Ambito di applicazione	Salute pubblica
Oggetto della prescrizione	**Profili di salute: Identificare i comuni che saranno interessati dalle esposizioni legate alle modifiche dell'impianto. I profili di salute generali devono riguardare almeno gli esiti di mortalità e ricovero e l'incidenza per l'insieme dei tumori delle popolazioni comunali interessate dall'opera.** **Il profilo di salute va descritto tramite indicatori per grandi gruppi di cause, (tutte le cause, tutti i tumori, Malattie sistema circolatorio, Malattie apparato respiratorio, Malattie apparato digerente, Malattie apparato urinario), i dati devono essere relativi all'ultimo quinquennio disponibile.** **Il profilo di salute generale deve essere presentato tramite la metodologia della standardizzazione indiretta, avendo come riferimento la Regione.** **In caso si evidenzino criticità sanitarie mettere in atto misure mitigative *ad hoc* (se venissero rilevate criticità sanitarie andrebbero presi accorgimenti ad hoc (esempio non effettuare i test nelle ore centrali della giornata in cui la concentrazione degli inquinati atmosferici è più elevata).**
Termine avvio Verifica Ottemperanza	prima dell'avvio della fase di cantiere
Ente vigilante	MASE

- Per avviare la verifica di ottemperanza alle due condizioni ambientali sopra riportate, il proponente inviava, con prot. N. MIL04-015-06-24 del 14/06/2024 (**ALLEGATO 3A**) il documento "APPROFONDIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO LOCALE - RELAZIONE TECNICA" (**ALLEGATO 3B**), in cui venivano riportati i risultati delle elaborazioni effettuate per il periodo 2019 – 2023 con il metodo della standardizzazione diretta, a causa dell'indisponibilità di dati recenti per l'applicazione del metodo della standardizzazione indiretta richiesta nella condizione 5;

- A seguito della trasmissione della documentazione illustrata, il MASE in data 17/06/2024 apriva la procedura di Verifica di Ottemperanza n. 12775;

- Con Determina n. 224568 del 06/12/2024 (**ALLEGATO 4A**), il MASE concludeva la procedura di verifica di ottemperanza, stabilendo che la condizione 4 risultava ottemperata, mentre la condizione 5 risultava "**parzialmente ottemperata, ma ottemperabile**", prescrivendo il

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

proseguimento dell'attività di monitoraggio dei profili di salute per un ulteriore anno (2024), oltre all'individuazione di opportune misure di mitigazione nel caso in cui le elaborazioni avessero evidenziato particolari criticità, come più ampiamente illustrato nell'allegato parere n. 127 del 05 novembre 2024 (**ALLEGATO 4B**);

- In risposta alla Determina n. 224568 sopra riportata, il proponente, considerata l'indisponibilità dei dati epidemiologici relativi al 2024, e la necessità di non vincolare l'avvio dei lavori all'elaborazione di dati che non sarebbero comunque stati influenzati in alcun modo da tali attività, inviava la comunicazione prot. N. MIL04-020-12-24 del 20/12/2024 (**ALLEGATO 5**), nella quale si impegnava a effettuare le integrazioni richieste non appena fossero stati disponibili i dati relativi al 2024, e a individuare ulteriori misure mitigative qualora fossero emerse eventuali criticità sanitarie, ma chiedendo, nel contempo, di voler considerare ottemperata la condizione n. 5, per non differire ulteriormente l'avvio dei lavori;

- A seguito della trasmissione della comunicazione di cui sopra, il MASE in data 23/12/2024 apriva una nuova procedura di Verifica di Ottemperanza (n. 13584), distinta dalla precedente, e basata unicamente sulla comunicazione N. MIL04-020-12-24 del 20/12/2024 (unico documento messo a disposizione della CTVIA per la valutazione);

- Con Determina n. 79296 del 29/04/2025 (**ALLEGATO 6A**), il MASE concludeva la procedura di verifica di ottemperanza n. 13584, stabilendo stavolta che la condizione 5 risultava "**non ottemperata, ma ottemperabile, previa presentazione dei dati epidemiologici**", come più ampiamente illustrato nell'allegato parere n. 294 del 14 marzo 2025 (**ALLEGATO 6B**).

Con la presente, al fine di avviare una nuova Verifica di Ottemperanza relativamente alla Condizione n. 5, si trasmette l'"INTEGRAZIONE DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO LOCALE – RELAZIONE TECNICA" del 20/06/2025 **(codice elaborato LSMIL041-DOC-G-011-4-rev01)**, che aggiorna la precedente versione del quadro epidemiologico locale, riportando i risultati delle seguenti elaborazioni:

- indicatori di mortalità (SMR) e di ricovero (SHR) calcolati con il metodo della standardizzazione indiretta per il quinquennio 2018-2022;

- indicatori di mortalità e di ricovero calcolati con il metodo della standardizzazione diretta (TSD) per il quinquennio 2019-2023 (dati già trasmessi nell'elaborato "APPROFONDIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO LOCALE - RELAZIONE TECNICA", ALLEGATO 3B, ma rappresentati anche separatamente per maschi e femmine).

Si precisa che per entrambe le elaborazioni il periodo coperto rappresenta l'ultimo quinquennio per il quale sono ad oggi disponibili i dati necessari.

Alla luce dei risultati delle elaborazioni, si ritiene di confermare le misure di mitigazione e prevenzione previste dal progetto, mirate a contenere l'impatto sulle popolazioni e a mitigare gli effetti complessivi sul quadro epidemiologico riscontrato:

- Installazione di sistemi di abbattimento SCR sulle emissioni dei generatori di emergenza;

- Effettuazione dei test di funzionamento dei generatori nelle ore centrali della giornata;

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

- Pianificazione dei test di funzionamento dei generatori anche con l'ausilio del servizio di previsioni meteorologiche fornite da ARPA Lombardia, per evitare, per quanto possibile e compatibile con la programmazione generale, le situazioni meteorologiche a più alto rischio di accumulo degli inquinanti.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
FILIPPO TARRICONE
2025/07/03 14:11

Microsoft 4825 Italy Srl
Filippo Tarricone
Procuratore Speciale